

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ «ФОК имени
Султана Ахмерова»


М.А. Мирошкин
«14» _____ 2018г.



ИНСТРУКЦИЯ

Персоналу ГБУ «ФОК имени Султана Ахмерова» о порядке действий в чрезвычайных ситуациях или при угрозе совершения террористического акта

1 Действия при обнаружении небольших очагов возгорания (урна с мусором или аналогичный небольшой очаг возгорания):

- 1.1. В случае обнаружения небольшого очага возгорания необходимо с помощью воды или песка самостоятельно ликвидировать очаг возгорания. При необходимости привлечь к тушению работников дежурной смены или сотрудников ГБУ «ФОК имени Султана Ахмерова».
- 1.2. При возгорании электропроводки или аппаратуры с помощью выключателя или рубильника обесточить источник возгорания и огнетушителем ликвидирует источник возгорания. В случае невозможности обесточивания электрооборудования, вызвать дежурного электромонтёра по тел. 8-910-939-12-64
- 1.3. Доложить о происшедшем непосредственному руководителю.

2. В случае возникновения крупного очага возгорания:

- 2.1. Немедленно вызвать пожарную команду на диспетчерском посту, по городскому номеру 01 или сотовому 010.
- 2.2. Сообщить о происшествии непосредственному руководителю.
- 2.3. С целью оповещения о возгорании людей, находящихся в помещении ГБУ «ФОК имени Султана Ахмерова», сообщить об этом по громкой связи о пожарной опасности.
- 2.4. Сообщить о возгорании диспетчеру пропускного режима для организации под его руководством эвакуации людей в составе группы отражения чрезвычайных ситуаций согласно приказа № 3 от 15.01.2014г.
- 2.5. Сообщить о возгорании заместителю директора (внтр. 203); дежурному персоналу: электромонтёру и слесарю - сантехнику.
- 2.6. До прибытия пожарных начать тушение, открыв ближайший к очагу возгорания ПК. При необходимости привлечь к тушению работников дежурной смены.
- 2.7. Пожаротушение электропроводки и объектов, находящихся по напряжением (до 1000В) производится **ТОЛЬКО** огнетушителями марки ОП-5 или ОУ-5 с расстояния не менее 1,5 м. Для тушения ЛВЖ применять огнетушители ОУ, ОП, песок, брезент, ткань на асбестовой основе; Иные очаги возгорания тушатся водой с помощью пожарного рукава от ближайшего ПК.
- 2.8. После ликвидации возгорания сделать запись в дежурном журнале: время обнаружения, место возгорания, когда и кем закончено тушения, кому доложено.

3. Обнаружение подозрительного предмета, пакета или свертка неизвестного происхождения:

- 3.1. Обнаруживший подозрительный предмет докладывает диспетчеру центрального поста.

- 3.2. Диспетчер лично проверяет сообщение, побывав на месте. При этом подозрительный предмет **не вскрывается, не передвигается и не переносится**. Место обнаружения подозрительного предмета ограждается сигнальной лентой. К месту обнаружения ограничивается доступ посторонних лиц. На месте обнаружения предмета размещается предупредительный плакат: «Осторожно! Не трогать! Опасный предмет!». При необходимости выставляется пост из персонала для недопущения перемещения (вскрытия) предмета третьими лицами.
- 3.3. Диспетчер Центрального поста докладывает об обнаружении опасного предмета руководителю учреждения, а в его отсутствие заместителю руководителя и по их распоряжению вызывает специалистов.
- 3.4. До прибытия специалистов опасный предмет **НЕ ТРОГАТЬ**.

4. При обнаружении взломанной двери:

- 4.1. Вызвать сотрудников полиции по тел. 02 или через дежурного РОВД по тел.: **34-67-46, 77-27-61**.
- 4.2. Выставить ограждение и взять дверь под визуальное наблюдение.
- 4.3. В рабочее время немедленно сообщить начальнику отдела.
- 4.4. До прибытия отряда полиции никого к двери взломанного помещения не допускать. Дверь руками не трогать, внутрь не входить.

Для отражения чрезвычайной ситуации на территории ГБУ «ФОК имени Султана Ахмерова» создана группа для отражения чрезвычайных ситуаций.

Состав группы:

1. Дежурный диспетчер отдела ПР и ПБ - 1 чел.
2. Дежурный администратор - 1 чел.
3. Дежурный мастер по обслуживанию вент. установок - 1 чел.
4. Дежурный мед. работник - 1 чел.

До прибытия ответственных лиц дежурный диспетчер пропускного режима руководит группой чрезвычайных ситуаций. Для успешного отражения ЧС диспетчер **ОБЯЗАН** руководствоваться «Плановыми таблицами действий в типовых ситуациях».

До прибытия ответственных лиц дежурный диспетчер поста «Центральный вход» руководит группой. Для успешного отражения ЧС диспетчер **ОБЯЗАН** руководствоваться «Плановыми таблицами действий в типовых ситуациях».